



№ 003048

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПБ - СТАНДАРТ» № РОСС RU.32528.04БСТ0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 13.06.2024г по 12.06.2029 г.

Код ОКПД 2 27.33.13

№ RU.32528.04БСТ0.OC03.00313

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПК МКТ»
ОГРН 1207700239680. Адрес: 141407, Московская обл., г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2,
корп. 9А, оф. 302. телефон: 7 (499)-755-77-48, email: info@lotok-mkt.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПК МКТ»
ОГРН 1207700239680. Адрес: 141407, Московская обл., г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2,
корп. 9А, оф. 302. телефон: 7 (499)-755-77-48, email: info@lotok-mkt.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Качества».
Адрес: 236005, город Калининград, ул. Минусинская 26. Рег. № РОСС RU.32528.04БСТ0
от 27.09.2021г., тел. 8-906-233-20-84, e-mail: info-sk39@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Огнестойкая кабельная линия, выполненная по ТРМ 002-2024 «Технический регламент по монтажу огнестойких кабельных линий» на основе кабеленесущих систем ООО «ПК МКТ» и огнестойких кабельных изделий производства фирм АО «СПКБ Техно», ООО «Конкорд», ОАО «Электрокабель Кольчугинский завод» и АО «Завод Энергокабель», ООО «СЕКМЕНТЭНЕРГО», АО «Ивановский кабельный завод», ООО «Кабельный завод «АЛЮР» в составе: (См. приложение на бланках №№003049, 003050, 003051, 003052, 003053, 003054, 003055). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в
условиях стандартного температурного режима пожара».

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-13/06/24 от 13.06.2024г.,
ООО «Вега» (Адрес: 107258, г. Москва, Игральная улица, д.10, этаж 1 пом
IV ком 7). Испытательная лаборатория «Орион» № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03 до 14.11.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТРМ 002-2024 «Технический регламент по монтажу огнестойких
кабельных линий, Сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) № РОСС
RU.32293.04ВЦА0.OC01.00555 от 13.12.2021 года, выдан ОС ООО
«Стандарт Качества» рег. № РОСС RU.32293.04ВЦА0.

Руководитель
(заместитель руководителя)
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

