



БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
1,5 м	2,0 м	2,5 м
100	35	17

- 1 \*Размер для справок.
- 2 Радиусгиба обеспечивается инструментом.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, н14, ±t2/2.

Перв. примен. Справ. № Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Чекалкина			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

<b>ЛЛП500512</b>			
<b>Лоток перфорированный 50x50x3000</b>	Лит.	Масса	Масштаб
		-	1:2
	Лист	Листов 1	
Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира		ООО "ПК МКТ"	